

「らくらく突破 乙種第1・2・3・5・6類危険物取扱者
合格テキスト+問題集 改訂新版」

第1刷 正誤表

書籍の内容に誤りのあったことを、本書をお買いあげいただいた読者の皆様および関係者の方々に謹んでお詫びいたします。

(2025年10月27日更新)

p.77 **修正** 「硫黄」の「火災予防法」

誤	・ 硫化リンに準ずる ・ 静電気対策をする
正	・ 加熱、摩擦、衝撃を避ける ・ 容器は密栓する ・ 酸化剤と混合を避ける ・ 静電気対策をする ・ 一般の金属製容器は使用できない

(2024年7月30日までの正誤表)

p.102 表の「火災予防法」の上から2行目

誤	地盤面以上にする（水の侵入防止）
正	地盤面以上にする（水の 浸 入防止）

p.124 **修正** 問題19の問題文

修正前	E：燃焼すると、有毒なリン酸化物を生じる。
修正後	E：燃焼するとリン酸化物（ 十酸化四リン 〔 五酸化二リン 〕）を生じる。

p.235 問題8の上から1行目

誤	硝酸ナトリウムが
正	硝酸 アンモニウム が

p.255 問題10の解説文 上から1行目

誤	安定剤として、セトアニリド、リン酸、
正	安定剤として、 ア セトアニリド、リン酸、